

RAPPORT D'ANALYSES N° : 2020.4774-1-1

MAIRIE DE BORDES SUR LEZ
Village

Dossier n° : 2020.4774

Echantillon n° : 2020.4774-1-1

Produit : Eau distribuée sans désinfection

09800 BORDES SUR LEZ

Analyses réalisées dans le cadre du contrôle
sanitaire organisé par l'ARS OCCITANIE

Edité le 01/07/2020

Données laboratoire		
Date de réception : 23/06/2020 15:51	Date de prélèvement : 23/06/2020 09:50	Prélevé par : Frédéric ZIMMERMANN
Données client		
N° prélèvement client : 135303	Unité de gestion : 493 - CABANE PASTORALE DU COL DE PART	
N° analyse client : 135318	Installation : PRODUCTION CABANE PASTORALE COL DE PART	
Type d'eau : S	Point de prélèvement : SORTIE RESERVOIR COL DE PART	
Modèle : P1		
Type de visite : P1		
Motif : CS	Localisation exacte : Robinet extérieur cabane	
	Commune prlv : BORDES-UCHENTEIN	

Paramètres	Réalisation	Méthodes	Résultats	Unités	Réf. Qualité	Limites Qualité	Début analyse
<i>Acte prélèvement</i>							
Prélèvement eau de consommation humaine (*)	F	FD T 90-520	REALISE				
<i>Paramètres terrain</i>							
Chlore total (*)	F	NF EN ISO 7393-2	< 0.04	mg(Cl ₂)/L			
Bioxyde de chlore mg/L ClO ₂	F	INS15-003	0	mg/L			
Température de l'eau (*)	F	INS15-006	14.7	°C	25		
pH (*)	F	NF EN ISO 10523	7.90	Unité pH	>6.5 et <9		
<i>Paramètres bactériologiques</i>							
Dénombrement des micro-organismes revivifiables à 22°C-68h sur gélose à l'extrait de levure (*)	F	NF EN ISO 6222	> 300	n/mL			23/06/20 18:00
Dénombrement des micro-organismes revivifiables à 36°C-44h sur gélose à l'extrait de levure (*)	F	NF EN ISO 6222	> 300	n/mL			23/06/20 18:00
Dénombrement des Escherichia coli (100ml) (*)	F	NF EN ISO 9308-1 (version 2000)	0	n/(100mL)		0	23/06/20 18:00
Dénombrement des bactéries coliformes (*)	F	NF EN ISO 9308-1 (version 2000)	0	n/(100mL)	0		23/06/20 18:00
Dénombrement des entérocoques intestinaux (100ml) - MS (*)	F	NF EN ISO 7899-2	0	n/(100mL)		0	23/06/20 18:00
Dénombrement des spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (clostridia) (*)	F	NF EN 26461-2	0	n/(100mL)	0		23/06/20 18:00

RAPPORT D'ANALYSES N° : 2020.4774-1-1

MAIRIE DE BORDES SUR LEZ
Village

09800 BORDES SUR LEZ

Dossier n° : 2020.4774

Echantillon n° : 2020.4774-1-1

Produit : Eau distribuée sans désinfection

Analyses réalisées dans le cadre du contrôle
sanitaire organisé par l'ARS OCCITANIE

Edité le 01/07/2020

Paramètres physico-chimiques							
Calcium (*)	F	NF EN ISO 11885	14.7	mg/L			23/06/20 17:00
Chlorures (*)	F	NF EN ISO 10304-1	0.52	mg/L	250		24/06/20 18:00
Magnésium (*)	F	NF EN ISO 11885	0.11	mg/L			23/06/20 17:00
Aspect (qualitatif)	F	MOP 14-019	NORMAL	qualit.			23/06/20 18:00
Conductivité à 25°C (*)	F	NF EN ISO 27888	83	µS/cm	[200 - 1100]		24/06/20 08:10
Couleur (qualitatif)	F	NF EN ISO 7887	ABSENCE				23/06/20 18:00
Odeur (qualitatif)	F	MOP 14-019	ABSENCE				23/06/20 18:00
Saveur (qualitatif)	F	MOP 14-019	ABSENCE				23/06/20 18:00
Sulfates (*)	F	NF EN ISO 10304-1	1.5	mg/L	250		24/06/20 18:00
Titre alcalimétrique complet (*)	F	NF EN ISO 9963 -1	4.10	°f			23/06/20 18:00
Titre hydrotimétrique	F	CALCUL	3.7	°f			
Turbidité néphélométrique NFU (*)	F	NF EN ISO 7027 -1	0.16	NFU	2	1	23/06/20 18:00
Oxygène et matières organiques							
Carbone organique total (*)	F	NF EN 1484	0.38	mg/L	2		23/06/20 18:00
Paramètres azotés et phosphores							
Ammonium (en NH4) (*)	F	NF EN ISO 15923-1	< 0.05	mg/L	0.1		24/06/20 09:00
Nitrites (en NO2) (*)	F	NF EN ISO 15923-1	< 0.05	mg/L		0.1	24/06/20 09:00
Nitrates (en NO3) (*)	F	NF EN ISO 15923-1	< 0.2	mg/L		50	24/06/20 18:00

Déclaration de conformité

Non-respect des critères réglementaires selon l'Arrêté du 11/01/2007 pour le paramètre : Conductivité à 25°C

Commentaire(s) échantillon(s)