



Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : ETUDE

Unité de gestion : S.M.D.E.A

Exploitant : S.M.D.E.A

Prélèvement et mesures de terrain du 23/09/2020 à 11h00 pour l'ARS et par le laboratoire :
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DES EAUX DE L'ARIEGE CAMP, FOIX

Nom et type d'installation : AULIGNAC (PEIGNAOU) (CAPTAGE)

Type d'eau : eau distribuée sans désinfection

Nom et localisation du point de surveillance :

EXHAURE AULIGNAC - BORDES-UCHENTEIN (ARRIVEE OUVRAGE DE CAPTAGE)

Code point de surveillance : 0000000574 Code installation : 000183 Numéro de prélèvement : 00900137258

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Date d'édition : mercredi 07 octobre 2020

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité		Limites de qualités	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
température de l'eau	16,4	°C		25		
Analyse laboratoire						
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE						
activité radon 222	9,7	Bq/L		100,0		