

CP
revisé
oui

Délégation Départementale de l'ARIEGE

Pole animation des politiques territoriales de santé publique

Dossier suivi par: Jean-Luc BERNARD

Courriel: ars-oc-dd09-controle-sanitaire@ars.sante.fr

Tél. : 05.34.09.83.67

S.M.D.E.A

arsalerte@smdea09.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

LEVÉE DES MESURES DE RESTRICTION DE CONSOMMATION

Les premiers résultats concernant le prélèvement ci-dessous témoignent du mauvais fonctionnement des installations :

Prélèvement et mesures de terrain du 12/07/2022 pour l'ARS et par CAMP : MATHIEU SOULIJAERT

Nom et type d'installation : UDI 000960 IDREIN

Localisation du prélèvement : BORDES-UCHENTEIN - 0000000580 - CENTRE IDREIN

CHEZ M.FERRAGE A GAUCHE EN HAUT DU HAMEAU

Prélèvement n°: 00148731 Type d'eau : S

Ces résultats permettent de constater que l'eau distribuée est de nouveau conforme aux limites de qualité. Les restrictions de consommation précédemment mises en place pour cette eau peuvent être levées.

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	Résultats	Unités	Limite Mini	Limite Maxi	Référence Mini	Référence Maxi
Température de l'eau	21,3	°C				25
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	Résultats	Unités	Limite Mini	Limite Maxi	Référence Mini	Référence Maxi
pH	7,3	unité pH			6,5	9,0
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	Résultats	Unités	Limite Mini	Limite Maxi	Référence Mini	Référence Maxi
Chlore libre	0,48	mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,60	mg(Cl ₂)/L				
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Résultats	Unités	Limite Mini	Limite Maxi	Référence Mini	Référence Maxi
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,20	NFU				2
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats	Unités	Limite Mini	Limite Maxi	Référence Mini	Référence Maxi
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL)		0		

NB : Cette alerte ne comporte que le résultat du ou des paramètres connus à ce jour. Un bulletin complet sera envoyé ultérieurement.

